

ВНЕПЛАНОВЫЕ ВЫЕЗДНЫЕ ПРОВЕРКИ ОБЪЕКТОВ ТЭК ЗА 2024 ГОД

Сентябрь

В соответствии с Распоряжением начальника Управления Росгвардии по Республике Дагестан от 29.08.2024 г. № 122/197-р по истечении сроков выданного предписания об устранении выявленных нарушений в период с 09.09.2024 г. по 23.09.2024 г. проведена внеплановая (выездная) проверка объекта котельная «Жилой Массив-Западный» ОА «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения», низкой категории опасности. Общая продолжительность проверки 11 рабочих дней, место проведения проверки Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. И. Шамиля, 103. В ходе проверки выявлены 3 нарушения не исполненных в срок ранее выданного предписания до 26.08.2024г. Оформлен акт внеплановой проверки, выдано повторное предписание №18/05-2024 об устранении выявленных нарушений до 23.02.2025 года. Вручено уведомление о вызове лица для участия в составлении протокола об административном правонарушении в отношении юридического лица ОА «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» по ст. 19.5 ч. 36 *«Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица) войск национальной гвардии Российской Федерации, осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) в установленных сферах деятельности»*.